



SPECIJALNA BOLNICA ZA
MEDICINSKU REHABILITACIJU
21 300 M A K A R S K A

Put Cvitačke 9
M.B.: 3397726
OIB:22770078552
Tel:021/602-200
Fax:021/612-493,
tel/nabava :021/ 602-448
U Makarskoj, 21.rujna 2017.
Broj:853/2017

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM PRETHODNOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA

Sukladno člank 198.stavak 4. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine " broj 120/2016.) Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju -Biokovka , nakon provedenog prethodnog savjetovanja izradila je izvješće te ga objavljuje na internetskim stranicama www.biokovka.hr./hr/poslovne-informacije/javno-nadmetanje.

Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju -Biokovka , prije pokretanja postupka javne nabave **Podopolagački i zidopolagački radovi na I., II., III.i IV. katu dilatacija D i E**, evidencijski broj nabave :**MV-09-2017**, dana **15.rujna 2017.godine**, stavila je na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima nacrt dokumentacije o nabavi, s pozivom na dostavu primjedbi i prijedloga na dokumentaciju do 21. rujna 2017.godine do 12:00 sati.

U ostavljenom roku, naručitelj je zaprimio jedan dopis s primjedbama odnosno prijedlozima zainteresiranog gospodarskog subjekta na dokumentaciju vezanu uz Troškovnik za predmetni postupak:

u troškovniku za podopolagačke radove navodi da je zahtjeva dobava HETEROGENOG PVC PODA IZ PODVRSTE COMPACT.

PVC podne obloge se dijele na tri podvrste, COMPACT, ACOUSTIC, SAFETY.

Za COMPACT HETEROGENE-VIŠESLOJNE PVC podove je najvažnija karakteristika otpornost na habanje i debljina habajućeg sloja.

Za SAFETY-PROTUKLIZNE PVC podove se uz ostalo navode karakteristike protukliznosti R10, R11, R12, a navedena karakteristika se dobiva isključivo završnom obradom-nagrubljivanjem gornjeg sloja PVC poda, a što može utjecati na zadržavanje prljavština u mikropukotinama PVC poda te na režim održavanja. Klasa R9 je standardna klasa koja se uvijek ugrađuje u bolesničkim sobama, a klase protukliznosti R10, R11, R12 se obično polažu u liftove, pristupne rampe, a jako rijetko ili nikada u smještajne jedinice-bolesničke sobe.

Za ACOUSTIC PVC podove se uz sve ostalo navodi i karakteristika prigušenja zvuka, obično je to više od 17dB (DECIBELA).

Zaključno, u troškovniku je naveden zahtjev za COMPACT PVC VIŠESLOJNA PODNA OBLOGA, a klasa protukliznosti R10, predlažem da se pod stavku stavi oznaka R9 kao što i je kod svih podova iz kategorije COMPACT.

Nadalje NORMA EN 651:2013 je van upotrebe u EU pa samim time u Hrvatskoj.

- 1.5. Dobava i postava PVC višeslojne podne obloge GERFLOR TARALAY PREMIUM COMPACT BRAZILIA ili jednakovrijedno.

Na pripremljenu podlogu polaže se višeslojna fleksibilna PVC podna obloga s antibakterijskim i fungicidalnim tretmanom te PROTECSOL 2 trajnim zaštitnim tretmanom, nema potrebe za poliranjem, otpornost na kiseline i lužine, lako održavanje, u boji po izboru projektanta.

- .. ukupna debljina prema HRN EN ISO 24346:2013 - 2 mm
 - .. debljina kalendiranog nosivog sloja čistog PVC-a prema HRN EN ISO 24340:2013 > 1 mm
 - .. ukupna težina prema HRN EN ISO 23997:2013 2580 - 2680 g/m²
 - .. širina role prema HRN EN ISO 24341:2013 200 cm
 - .. duljina role prema HRN EN ISO 24341:2013 20 m
 - .. europska klasifikacija prema HRN EN ISO 10874:2013: 34-43
 - .. vatrootpornost HRN EN 13501-1:2010: Bfl-s1
 - .. sklonost prema statičkom električnosti HRN EN 1815:2016: < 2 kV
 - .. **klasa protukliznosti prema DIN 51 130 R10**
 - .. otpornost na abraziju prema HRN EN 660-2:2003: £ 2.0 mm³
 - .. **klasa habanja prema HRN EN 651:2013 grupa T**
 - .. dimenzijska stabilnost prema HRN EN ISO 23999:2013 £ 0.40%
 - .. zaostalo udubljenje prema EN ISO 24341-1 £ 0.10 mm
 - .. otpornost na kotačiće namještaja prema HRN EN 425:2003 OK
 - .. **zvučna izolacija prema HRN EN ISO 717-2:2013 – 8 dB**
 - .. toplinska provodljivost prema HRN EN ISO 10456:2008 – 0,25 W/(m.K)
 - .. postojanost boja prema EN 20 105-B02 ≥ 6 stupnjeva
 - .. otpornost na kemijske proizvode HRN EN ISO 26987:2013 OK
 - .. ukupna emisija lako hlapljivih spojeva (TVOC) nakon 28 dana HRN ISO 16000-6:2014: < 10 µg/m³
 - .. izjava o svojstvima (DoP) prema HRN EN 14041:2008
 - .. certifikat Floorscore®
 - .. površinski tretman Protecsol 2 – uklanja potrebu za laštenjem, otpornost na kiseline i lužine, lako održavanje
 - .. antibakterijsko djelovanje (E.coli, S.aureus, MRSA) sprječava rast 99%
 - .. potpuno zalijepljena ljepljivom prema preporuci proizvođača ljepljive
 - .. rubovi traka krojeni i rezani za toplo zavarivanje elektrodom u boji po izboru projektanta polaganje od strane ovlaštenog podopolagača m2 810.00
- 1.6. Na sudaru poda s obodnim zidovima izvesti holkel visine 10 cm od traka istovjetnih podnoj oblozi. Sastoji se od specijalnog kutnog oblika, zakrivljenja 20 x 20 mm preko kojeg se lijepi PVC obloga, s tipskim završetkom Capping Strip Clip Systemom u boji po izboru investitora. Holker m1 850.00

Naručitelj je navode zainteresiranog gospodarskog subjekta ocijenio opravdanim i točnim, te će uskladiti navedene stavke iz Troškovnika

Stručno povjerenstvo za javnu nabavu